

a táto predložená dokumentácia:

- technická správa – 3 strany formátu A4
- výkresy č. – R90.1-0607-A, HOPL-0507-0060, HOPL-0507-0060.1, HOPL-0507-0060.1.1, HOPL-0507-0060.1.1.1, HOPL-0507-0060.1.1.2, HOPL-0507-0060.1.2, HOPL-0507-0060.1.3, HOPL-0507-0060.1.4, HOPL-0507-0060.1.6, HOPL-0507-0060.1.8, HOPL-0507-0060.1.9, HOPL-0507-0060.10, HOPL-0507-0060.2, HOPL-0507-0060.2.1, HOPL-0507-0060.2.1.1, HOPL-0507-0060.2.1.2, HOPL-0507-0060.2.2, HOPL-0507-0060.2.1.3, HOPL-0507-0060.2.3, HOPL-0507-0060.2.4, HOPL-0507-0060.2.5, HOPL-0507-0060.3, HOPL-0507-0060.3.1, HOPL-0507-0060.3.2, HOPL-0507-0060.3.3, HOPL-0507-0060.3.4, HOPL-0507-0060.3.6, HOPL-0507-0060.4, HOPL-0507-0060.4.2, HOPL-0507-0060.4.3

Pri inšpekcii vykonanej dňa 30.04.2012 neboli zistené nedostatky.

Na základe posúdenia konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. vydávame toto

odborné stanovisko:

Dokumentácia **spĺňa** základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., STN 07 0703/Z4:2002 a STN 07 5801/a:1990.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

- v schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
- budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., predpisy, technické normy tu uvedené.
- zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu.

Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Bratislave, dňa 30.04.2012

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava:



Ing. Milan Kohout

Ing. Peter Beliš

Vedúci pobočky TÜV SÜD Slovakia s.r.o, Bratislava:



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.
Bratislava
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

tel.: 00421-02-48291369
fax.: 00421-02-48291266

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 0657-03/20/12/AW/IS/G

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020:2005.**

Zákazník: Dpt. Miroslav Zigo, Dudvážska 35, 821 07 Bratislava
Objednávka č. 1-PZ-2012/ZG zo dňa: 02.01.2012 (celoročná)
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č: 0657/20/2012

Posudzované zariadenie

Názov zariadenia: **Horák zvyškového plynu R.75/1**
Zariadenie: **Zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním.**
Zaradenie zariadenia: **plynové zariadenie sk. A písm. h)**
Podľa prílohy č. 1 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
Základné technické parametre :
Typ: **R.75/1**
Médium: **bioplyn**
Max. pretlak plynu: **1,5 – 3,5 kPa**
Max. spotreba plynu: **78,7 (n)m³/h**
Výkon: **512 kW**
Umiestnenie: **Výrobný závod**

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:
Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. SR Q-012
a špecifikácia inšpekcie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., STN 07 5801/a:1990,
STN 07 0703/Z4:2002.